

FOYDALANISH BO‘YICHA YO‘RIQNOMA

SSR / TSR qattiq holat relelari uchun alyuminiy sovitish radiatorlari

Radiator qattiq holat relesidan issiqlikni chiqarish uchun mo‘ljallangan. To‘g‘ri sovitish ish haroratini me’yorda saqlashga va tizim ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

MODELLAR VA BELGILANISHI





Kod 2407 - SSR relelari uchun alyuminiy radiator (qora)

Kod 3963 - TSR relelari uchun radiator (kumushrang)

Rasmlarda ikki xil radiator ko‘rsatilgan. Ularning o‘lchami, mahkamlash teshiklari va muayyan relening issiqlik talablariga mosligi tekshirilmasdan bir-birining o‘rniga qo‘llanmasligi kerak.

VAZIFASI VA TANLASH

• Mos keladigan SSR/TSR qattiq holat relelaridan issiqlikni passiv tarqatish uchun xizmat qiladi.

• Tanlashdan oldin radiatorning o‘rnatish yuzasi va mahkamlash joylari rele bilan mosligini tekshiring.

• Kerakli sovitish darajasi yuklama toki, quvvat yo‘qotilishi, atrof-muhit harorati va shamollatishga bog‘liq.

• Aniq o‘lchamlar, issiqlik qarshiligi hamda ruxsat etilgan rele toki suratda tasdiqlanmagan; ularni mahsulot pasportidan tekshiring.

O‘RNATISH VA FOYDALANISH

1. Ishni boshlashdan oldin uskunaning elektr ta’minotini uzing va kuchlanish yo‘qligini tekshiring. O‘rnatish hamda tekshiruvni malakali mutaxassis bajarsin.

2. Mos releni va havo aylanishi yaxshi bo‘lgan joyni tanlang. Radiator qovurg‘alarini simlar yoki boshqa qismlar bilan to‘sib qo‘ymang.

3. Tutashuvchi yuzalar toza, tekis va quruq bo‘lishi kerak. Rele ishlab chiqaruvchisi ko‘rsatmasiga mos termointerfeysdan foydalaning.

4. Rele va radiatorni konstruksiyaga mos mahkamlagichlar bilan ishonchli biriktiring. Mahkamlagichlarni ortiqcha siqmang.

5. Tugunni shkaf yoki uskunaga mahkamlang. Sovitish uchun yetarli bo‘shliq qoldiring va qizigan qismlarga tasodifiy tegishning oldini oling.

6. Ishga tushirgandan keyin mutaxassis haqiqiy yuklamada qizishni va rele uchun belgilangan harorat chegaralariga muvofiqlikni tekshirsin.

MUHIM: ish paytida radiator juda qizishi mumkin. Uskuna yoqilganida va o‘chirilganidan keyin darhol unga tegmang. Radiatorning o‘zi elektr himoyasini ta’minlamaydi.

PARVARISH VA TEKSHIRUV

• Radiatorni chang, kir, shikastlanish va bo‘shashgan mahkamlagichlar bor-yo‘qligiga muntazam tekshirib turing.

• Faqat elektr ta’minoti uzilgach va radiator to‘liq sovigach tozalang.

• Qovurg‘alarni bo‘yamang va to‘smang; uskunaga mos kelmaydigan sharoitda ishlatmang.

Yo‘riqnoma mahsulot suratlariga asoslanib tayyorlandi. Aniq o‘rnatish o‘lchamlari va issiqlik ko‘rsatkichlarini ishlab chiqaruvchi hujjatlaridan tasdiqlash kerak.